

**Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu**

**Delegatura we Włocławku**

ul. ŁĘGSKA 42 \* 87-800 WŁOCŁAWEK \* TEL./FAX. [054] 2315522

Włocławek, 27 maja 2024 r.

WUOZ.DW.WZN.5183.2.25.2024.JD

**Parafia Rzymskokatolicka  
Wniebowzięcia NMP w Lipnie**

*Dotyczy: pisma wniosek Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Lipnie, ul. Piłsudskiego, gm. Lipno z dnia 14.05.2024 r. (wpłynęło w dniu 14.05.2024 r.) w sprawie zaopiniowania prac polegających na renowacji ogrodzenia wokół kościoła parafialnego.*

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura we Włocławku w nawiązaniu do ww. pisma informuje, że murowane ogrodzenie wokół kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej miasta Lipno, stanowiącej obszar zabytkowy ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków, skutkiem powyższego teren objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. „b”, art. 7 ust. 4, art. 22 ust. 2 i ust. 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.). Ponadto przedmiotowy obiekt objęty inwestycją – murowane ogrodzenie wokół kościoła parafialnego z uwagi na zachowane walory architektoniczne i historyczne został ujęty indywidualnie w wojewódzkiej ewidencji zabytków i jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie 6 ust. 1 pkt 1 lit. „c”, art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.).

Zgodnie ze złożonym pismem i dołączonym projektem inwestycja polegać ma na wykonaniu zabezpieczenia ścian ogrodzenia przed podciąganiem kapilarnym od strony fundamentów. Skucie muru ogrodzeniowego ze spękanych, skorodowanych, odspojonych, zawilgoconych i zasolonych tynków oraz przeprowadzić odgrzybienie. Nałożenie nowych tynków renowacyjnych. Wykonanie figury krzyża na każdym ze słupków ogrodzeniowych.

Zakres i sposób prowadzenia ww. inwestycji zawarto w przedłożonym projekcie: „DOKUMENTACJA BUDOWLANA PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY; PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCH-BT” JAN BLACHOWSKI UL. ŁĄCZNA 45, 87-600 LIPNO [ARCHBT@WP.PL](mailto:ARCHBT@WP.PL); NAZWA OBIEKTU: RENOWACJA OGRODZENIA KOŚCIOŁA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W LIPNIE; ADRES: LIPNO UL. PIŁSUDSKIEGO NR 1, DZIAŁKA NUMER 1309 OBRĘB NR.7; BRANŻA: BUDOWLANA; INWESTOR: PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY; ADRES: 87-600 LIPNO, UL. PIŁSUDSKIEGO 1; KATEGORIA OBIEKTU: X.”

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją należy stwierdzić, że powyższa inwestycja jest ze stanowiska konserwatorskiego dopuszczalna.

Mając powyższe na uwadze Delegatura WUOZ we Włocławku stwierdza, że ze stanowiska konserwatorskiego opiniuje pozytywnie zmierzenie inwestycyjne polegające na renowacji ogrodzenia wokół kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie.

Załączniki: dokumentacja budowlana w 3 egzemplarzach

KIEROWNIK DELEGATURY  
  
mgr inż. Renata Kowalewska

**Otrzymują:**

1. Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Lipnie
2. WUOZ.DW.WZN. – aa